

**ALcontrol AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

**RAPPORT**

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 13191992

Uppdragsgivare

Ödåkra vattenförening

c/o Rikard Tauvon

Hagagatan 4

254 75 ÖDÅKRA

Avser

Dricksvattenkontroll**Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Ödåkra VF, Utg VV
Provplats : Se nedan, pumphus
Analysomfattning : Drv A, kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-06-13	Ankomstdatum	: 2013-06-13
Provtagningsstidpunkt	: 0735	Ankomsttidpunkt	: 2350
Temperatur vid provtagning	: 10.1 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: Efter filter		
Provtagare	: ALcontrol/ LGK		
Klor, total aktiv	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 0		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhårdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN IS 7027-3	Turbiditet FNU	< 0.1	± 0.02	FNU
SS ENISO 7887:2012 C mod	Färg vid 405 nm	< 5	± 0.75	mg/l Pt
SS-EN ISO 11885-2:2009	Järn, Fe	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.003	mg/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2013-06-20

Kopia sänds till
richard.tauvon@gmail.com

Britt Karlsson
Analysansvarig